
FM Mattsson

Duschanordning med tömningsventil FMM 3445 Antibactus

08834270 Rev. 000 – 09.09



Med AntiBactus minskas risken för tillväxt av legionellabakterier i blandare, slang och handdusch.

AntiBactus passar till duschblandare med anslutning G½ nedåt.

Legionellabakterien
Legionellabakterien förekommer naturligt i sjöar och vattendrag. Den kommer in i rörledningarna via vattenintagen. Det är när man andas in vattendimma (aerosol) med legionellabakterier, som man kan drabbas av legionärssjukan, en svår form av lunginflammation.

Bakterien förökar sig bäst i stillastående vatten vid temperatur mellan 20 och 45°C. I dessa för bakterien gynnsamma förhållanden kan den på kort tid föröka sig till farliga mängder.

AntiBactus
Med AntiBactus tappas vattnet ur handdusch, slang och blandare efter varje dusch.

Montering
Montera tömningsventilen på duschutloppet på blandarens undersida, se bild. Montera väggstången så att slangen i alla lägen blir fallande, så att vattnet kan dräneras genom tömningsventilen efter varje användning.

Vid kakelvägg, täta i hålen med silikon.Vänd slangen med den korta lettrade muttern mot handduschen, använd medföljande packningar som tätning.

Användning
Duschen fungerar som en vanlig dusch, men när man skruvar på vattnet kommer det med en liten fördröjning.

Efter avslutad användning rinner det vatten som finns i handdusch, slang och blandare automatiskt ur, genom tömningsventilen.

För att ytterligare minska risken för tillväxt av legionellabakterier kan man direkt efter avslutad användning spola kallvatten igenom duschen, en kort stund.

FM Mattsson

FM Mattsson, Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com